



**ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПАЛЛАСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ САВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

30 января 2019г.

№ 11

«О ликвидации аварийных ситуаций в системах электроснабжения и теплоснабжения в зданиях, находящихся на балансе администрации Савинского сельского поселения»

В целях обеспечения безопасности зданий , находящихся на балансе администрации Савинского сельского поселения Палласовского муниципального района Волгоградской области, при аварийных ситуациях в системах электроснабжения и теплоснабжения в период 2019 года

РАСПОРЯЖАЮСЬ:

1. Утвердить план ликвидации аварийных ситуаций в здании спортивного клуба «Чемпион» по адресу Волгоградская область, Палласовский район, село Савинка, ул. Ленина, д. 59 и в здании администрации Савинского сельского поселения по адресу Волгоградская область, Палласовский район, село Савинка, ул. Чапаева, д. 152. (Приложение № 1)
2. Утвердить график мониторинга состояния системы отопления здания спортивного клуба «Чемпион» и здания администрации Савинского сельского поселения на 2019 год (Приложение № 2)
3. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой.

Глава Савинского
сельского поселения

Конев.А.И.

Рег.№11/2019

**ПЛАН
ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ И АВАРИЙ
В ЗДАНИИ СПОРТИВНОГО КЛУБА «ЧЕМПИОН» И ЗДАНИИ
АДМИНИСТРАЦИИ САВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

№ п.п.	Возможные аварийные ситуации и аварии, места их возникновения	Действия работников спортивного клуба «Чемпион» и администрации Савинского сельского поселения	Ответственные за выполнение работ по ликвидации аварийных ситуаций и аварий
1	Утечка воды в отопительной системе в следствии разгерметизации фланцевых и резьбовых соединений	1. Немедленно отключить рубильник эл.котла . 2. Сообщить руководителю и дежурному ЕДС. 3. Вызвать ремонтную бригаду.	Работники спортивного клуба «Чемпион» и администрации Савинского сельского поселения
2	Выход из строя эл.тенов отопительного котла	1. Немедленно отключить рубильник эл.котла . 2. Сообщить руководителю и дежурному ЕДС. 3. Вызвать ремонтную бригаду, заменить эл.тены.	Работники спортивного клуба «Чемпион» и администрации Савинского сельского поселения
3	Отключение электроэнергии	1. Сообщить об аварии руководителю и дежурному ЕДС. 2. Выяснить причину отключения и на какое время произошло отключение. 3. При необходимости запустить ДЭС.	Работники спортивного клуба «Чемпион» и администрации Савинского сельского поселения
4	Возникновение пожара в помещении котельной	1. Немедленно отключить рубильник электрических котлов. 2. Вывести людей из здания. 3. Сообщить о пожаре руководителю, в пожарную охрану и ЕДС. 4. Приступить к ликвидации пожара имеющимися средствами пожаротушения.	Работники спортивного клуба «Чемпион» и администрации Савинского сельского поселения

ГРАФИК
мониторинга состояния системы отопления здания спортивного клуба «Чемпион»
и здания администрации Савинского сельского поселения на 2019 год.

№ п.п.	Осмотр системы отопления	январь	февраль	март	апрель	октябрь	ноябрь	декабрь
1	СК «Чемпион»							
2	Администрация							

График составил специалист ЖКХ
Администрации Савинского сельского поселения

А.М.Кушеков